


Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Oktatási
Cím: 1028 Budapest 02. ker.
Máriaremetei út 37.
HRSZ: 50048
Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Cím: Magyarország (HU)
1024 Budapest
Keleti Károly u. 15/a

**Energetikai minőség szerinti besorolás: HH****Gyenge****Energetikai adatok**

Fűtött alapterület: 254,9 m²

Összesített energetikai jellemző:

- méretezett érték: 279,69 kWh/m²a
- követelményérték: 85 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 329%

Fajlagos hőveszteségtényező:

- méretezett érték: 0,97 W/m²K
- a követelményérték százalékában: 438,29%

Megújuló energia részarány (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): %

Tanúsító szakember adatai

Név: TURI GÁBOR
Cím: 2086 Tinnye
Honfoglalás u.38.
Telefon: 0630-921-9282
Email: turi.gabor@t-online.hu



Jogosultsági szám: TÉ 01-2264 (MÉK)

Alátámasztó munkarész:

-kelte: 2019. június 21.

Korszerűsítési javaslat

Homlokzati falak, árkádfödém, padlásfödém hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtés, hmv és világítás korszerűsítés.

A javaslattal elérhető besorolás: DD

Megjegyzés

A 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet szerinti részletes leírás a számítási rész végén található.

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
ingatlan bérbeadás

Hiteles kiállítás dátuma: **2019. június 21.**

Aláírás

TURI GÁBOR
épületenergetikai szakértő
SZÉSE 01-2264
Tél: 30-921-9282
(Pecset helye)